

תעודת בדיקה מספר 7412214648

דף 1 מתוך 3

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי הזמנה

שם המזמין : ש.אל ציוד טכני בע"מ ח.פ. : 510358807
מענו : המרכבה 36 חולון 58859
תאריך ההזמנה : 23/12/2024

תאור המוצר

מוצר הבא במגע עם מי שתיה - הכרה בתעודת בדיקה
הדגם הנבדק : XGQT01
יצרן : WEIFANG 100TONG CASTING CO LTD
ארץ יצור : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 23/12/2024 הנוטל: המזמין
כמות במדגם : 1

מהות הבדיקה: בדיקה חלקית לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

התאמה לסעיף 6 - דרישות בדיקה, של התקן הישראלי ת"י 5452 - בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתיה, מאוגוסט 2022, גליון תיקון מספר 1 אוקטובר 2023 בהמשך למפורט במהות הבדיקה, פירוט סעיפי הבדיקה שלפיו נבדק המוצר - ראו בגוף התעודה

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.מסמך זה מכיל 3 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
פירוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.
הערות:
אומת על סמך תעודת בדיקה מס' A-00483280 ממעבדות NSF International מתאריך 22/08/2024.
לשימוש בטמפ' של עד 60 מע"צ
מדיניות כלל ההחלטה של המעבדה היא להשתמש בהצהרה בינארית עם פס הגנה (w) השווה לאי הוודאות (U) של המדידה. ובכך, לספק סיכון ספציפי עם הסתברות לאי-התאמה

תעודת בדיקה מספר 7412214648

דף 2 מתוך 3

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאור מורחב של המוצר

חומר איטום עשוי EPDM

תעודת בדיקה מספר 7412214648

דף 3 מתוך 3

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

מספר סעיף	תאור סעיף	דרישה לסעיף	תוצאות	הערה	מסקנה
6	דרישות בדיקה			מתאים לדרישות התקן האמריקאי 61 NSF/ANSI/CAN (ראה פירוט בהערות למסקנות הבדיקה, עמ' 1 של מסמך זה).	מתאים
6.9	בדיקת תכולת עופרת	התכולה המרבית של העופרת תהיה 0.25%	הממוצע המשוקלל של תכולת העופרת במוצר (%m/m): קטן מ- 0.25	מתאים לדרישות התקן האמריקאי 372 NSF/ANSI/CAN (ראה פירוט בהערות למסקנות הבדיקה, עמ' 1 של מסמך זה).	מתאים
	פירוט ממצאי הבדיקה עבור רכיבי המוצר				לא ישים

סוף תעודת בדיקה